

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Педагогический персонал					
11589.005. Учитель технологии (кабинет 29)	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
11589.007. Учитель русского языка (кабинет 40)	Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительного источника освещения (увеличение количества или мощности ламп)	Создание условий освещенности в соответствии с нормативными требованиями			
11589.009. Учитель математики (кабинет 38)	Для создания нормальных условий освещенности необходимо модернизировать систему искусственного освещения (увеличить мощность ламп в светильниках, замена перегоревших ламп или увеличить количество ламп).	Увеличение искусственной освещенности.			

Дата составления: 02.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по УВР

(должность)


(подпись)

Кононенко Л.А.

(Ф.И.О.)

23.11.20

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный по ОТ

(должность)


(подпись)

Демченко Е.П.

(Ф.И.О.)

23.11.20

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)


(подпись)

Ходус Н.П.

(Ф.И.О.)

23.11.20

(дата)

Заместитель директора по АХЧ


(подпись)

Липовая В.А.

23.11.20

(должность)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Березовская Л.П.
(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.20
(дата)

Специалист(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5416

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шепель Светлана Андреевна
(Ф.И.О.)

02.11.2020
(дата)